



# AZIENDA USL ROMA H

Borgo Garibaldi, n° 12 - Albano Laziale (Roma)

## DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Distretto H<sub>1</sub> Frascati

Via Enrico Fermi, 3 - 00044 Frascati (RM) Tel. 06/94044476 Fax 06/94044478



Prot. n. 1065

CDF - Comune di Frascati  
C.D. 3 Amministrazione

Frascati li, 27/09/2006

*Prog. 88*

REGISTRO UFFICIALE  
0028996 - 28/09/2006  
INGRESSO

**Al Sig. Sindaco del Comune di  
FRASCATI**

Oggetto: Richiesta N.O. tecnico-sanitario per la realizzazione opere di urbanizzazione primaria. Piano di Lottizzazione Consorzio Colle Maria, sito in Frascati. La richiesta è stata avanzata dal Sig. Angelo D'Ottavi in qualità di Presidente del Consorzio Colle Maria.

Con riferimento alla nota Vs. prot. 87/06 del 19.09.06 intesa ad ottenere il parere in oggetto:

- Esaminata la documentazione allegata
- Vista la dichiarazione a firma del Responsabile del Servizio Manutenzione prot. 39924 del 15/11/2004 inerente la realizzazione del collettore fognario comunale

questo SISP esprime **parere favorevole** a condizione che:

- Sia allacciato alla pubblica fognatura con recapito nel depuratore di Roma Est.
- La condotta fognaria interna al piano di lottizzazione sia realizzata nel rispetto del D.L.vo 152/99 e s.m. e del D.I.M. 4..2.77 allegato 4, in modo comunque che le canalizzazioni fognarie devono sempre essere tenute distanti e al di sotto delle condotte di acqua potabile;
- Sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in tema di superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89 e D.M. 236/89);
- Le acque meteoriche siano convogliate in condotta separata dalle acque reflue;
- L'approvvigionamento idrico sia assicurato tramite acquedotto comunale.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SANITARIO SISP  
Dr. P. Fatti