

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Distretto H1 Frascati  
Via Enrico Fermi, 3 – 00044 Frascati (RM)  
Tel. 06/93274476 Fax 06/93274478

*Prot. Gen. 58762  
del 13.12.2018*

Comune di Frascati  
Al Responsabile Apicale del Servizio  
Settore Urbanistica ed Edilizia  
Dott. Giuliano D'Agostini

PEC: [protocollofrascati@legalmail.it](mailto:protocollofrascati@legalmail.it)

Oggetto: Piano di lottizzazione Convenzionato in via "Fontanile del Piscaro" nel Comune di Frascati

Richiedente: Soc. CARDARELLI & Figli Costruzioni a.r.l.

Richiesta parere igienico – sanitario, ai sensi dell'art. 20, lett. f) della L. 833/78.

In riferimento alla richiesta in oggetto, presa visione della documentazione in formato digitale trasmessa al Servizio scrivente, nel rispetto di quanto riportato esclusivamente nelle relazioni e planimetrie allegate si esprime di massima **parere favorevole** per quanto di competenza a condizione che:

- sia rispettato il DPR 380/01 in particolare l'art.12 "presupposti per il rilascio del permesso di costruire", il DM 05.07.1975, il T.U.LL.SS 1265/34, Regolamenti Comunali e valutata l'opportunità di una determinazione delle emissioni di radon dal suolo in base alla destinazione d'uso degli ambienti;
- sia realizzato l'allaccio alla pubblica fognatura confluyente in un depuratore di adeguata capacità recettiva;
- la posizione delle condotte fognarie e delle condotte idriche a servizio dell'intervento in oggetto, deve avvenire nel rispetto delle quote secondo le migliori norme tecniche;
- i materiali utilizzati per gli impianti di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano siano conformi a quanto previsto dal Decreto 6 aprile 2004, n. 174 del Ministero della Salute;
- l'approvvigionamento idrico sia assicurato tramite acquedotto comunale;
- in tutti gli ambienti sia assicurata una adeguata aerazione ed illuminazione naturale e/o artificiale in relazione alla destinazione d'uso di ogni singolo ambiente realizzato;
- sia rispettato quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- siano rispettate le norme relative alla prevenzione incendi.

Tale parere fa salvi quelli di altri Enti e/o Amministrazioni e i diritti di terzi ed è rilasciato ai soli fini igienico sanitari.

Si rimanda al Comune di Frascati la valutazione in merito al rispetto della normativa urbanistico – edilizia ed al superamento delle barriere architettoniche.

Il Dirigente Medico SISP

Dott.ssa Franca Mangiagli

